

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dot. zapytań do treści SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego a podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.)- zw. dalej ustawą Pzp o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR na zadanie pn.
„Przebudowa drogi wraz z rondem ul. Poniatowskiego w Dąbrowie Górniczej”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy udziela wyjaśnień na zapytania do treści SIWZ w sposób jak niżej:

Pytanie 1

W jakiej pozycji należy uwzględnić koszty nadzorów branżowych operatorów wynikających z pism branżowych, dotyczy Orange, Gwarant sieci MSS Konsorcjum MZUM/RCI/WETEAM

Odpowiedź:

Koszty wszelkich nadzorów, w tym również koszty nadzorów branżowych operatorów wynikających z pism branżowych, dotyczących Orange, Gwarant sieci MSS Konsorcjum MZUM/RCI/WETEAM, należy uwzględnić w cenach jednostkowych oferty, zgodnie z zapisami projektu umowy § 8 „Wynagrodzenie” ust. 6 pkt 6.

Pytanie 2

W jakiej pozycji należy uwzględnić koszty spawania i przełączenia światłowodów właścicieli DGNet i 3S zgodnie z wydanymi warunkami.

Odpowiedź:

Koszty spawania i przełączenia światłowodów właścicieli DGNet i 3S należy uwzględnić w kosztach przebudowy sieci teletechnicznych TK Telekom i PKP Utrzymanie (kabel telekomunikacyjny lokalny i kabel światłowodowy)

Pytanie 3

Przebudowa sieci własności Urzędu Miejskiego w DG element 1.2 przedmiaru

- pozycja 13 – Budowa studni kablowych SKMP-3 – jest 2 szt winno być 0 szt. A-DQ9ZN)2Y
- pozycja 14 – Budowa studni kablowych SKR-2 – jest 1 szt. winno być 3 szt.
- pozycja nr 15 – Budowa kanalizacji kablowej o liczbie otworów 2 z rur 125/7,1 – jest 64 m, a winno być budowa kanalizacji kablowej o liczbie otworów 1 z rur 110/6,3 – 64m.
- pozycja 19 – zaciąganie mikro kabla A-DQ9ZN)2Y 24J jest 25m, a winno być 500m.

Odpowiedź:

Kosztorys ofertowy należy wykonać zgodnie z załączonymi przedmiarami robót, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Wszelkie zmiany konieczne dla prawidłowego wykonania zadania będą uzgadniane na terenie budowy z inspektorami pełniącymi nadzór autorski i inwestycyjny.

Pytanie 4

Przebudowa sieci własności 3S S.A. element 1.4 przedmiaru

- pozycja 28 – Montaż złączy na światłach na kablach światłowodowych – FOSC 400 – jest 1 złącze winno być 2 złącza
- pozycja 29 – Wciąganie mechaniczne kabla – kabel światłowodowy Z-XOTKtsd24J z demontażu – jest 160m, a winno być 460m kabla nowego
- pozycja 31 – Wciąganie kabla z kanalizacji – jest 160m, a winno być 460m

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w pkt 3.

Pytanie 5

W związku z przeprowadzoną wizją w terenie, stwierdzono rozbieżności pomiędzy udostępnionym w materiałach przetargowych projekcie budowlanym srk, a zabudowanymi na miejscu urządzeniami. Z pozyskanych informacji wynika, że w roku 2016 przeprowadzono wymianę urządzeń srk na przejeździe w km 299, z uzależnieniem z urządzeniami stacyjnych. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie aktualnej dokumentacji projektowej nowo zabudowanych urządzeń przejazdowych.

Pytanie 6

W związku z kompletną wymianą w 2016r. urządzeń srk na przejeździe prosimy o podanie informacji czy demontaż przedmiotowych urządzeń nie naruszy warunków gwarancji.

Pytanie 7

Prosimy o podanie informacji czy na czas prowadzenia robót związanych z demontażem i montażem urządzeń srk w rejonie przejazdu kolejowego w km 299,522 nie zachodzi potrzeba dokonania zmian w stacyjnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym na stacji Dąbrowa Górnicza.

Pytanie 8

Dotyczy zakresu PKP PLK i PKP Utrzymanie – czy zakresy robót są aktualne, z uwagi na zakończoną dopiero co modernizację linii kolejowej, która nie była jeszcze wykonana na dzień powstania projektu tj. Grudzień 2015r.:

Odpowiedź na pytanie 5,6,7,8:

Wszelkie prace związane z urządzeniami stacyjnymi należy wykonywać pod nadzorem PKP, który winien być uwzględniony w cenach jednostkowych oferty. W przypadku jakichkolwiek kolizji z nowo przebudowanymi urządzeniami, sprawa będzie rozpatrywana z kompetentnymi przedstawicielami służb kolejowych, inspektorów nadzoru na terenie budowy. Jednocześnie informujemy, że wszelkie uzgodnienia dotyczące terenów kolejowych były ponownie konsultowane w roku 2016.

Pytanie 9

Dotyczy przedmiaru: Przedmiar-1156-06_przebud-urządzen-telekom

- W jakiej pozycji należy uwzględnić koszty nadzorów branżowych operatorów wynikających z pism branżowych, dotyczy ORANGE, Gwarant sieci MSS konsorcjum MZUM/RCI/WEBTEAM,
- W jakiej pozycji należy uwzględnić koszty spawania i przełączenia światłowodów właścicieli DGNET i 3S zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,

Przebudowa sieci własności Urzędu Miejskiego w DG element 1.2 przedmiaru

- pozycja 13 – Budowa studni kablowych SKMP-3 – jest 2 szt winno być 0 szt
- pozycja 14 – Budowa studni kablowych SKR-2 – jest 1 szt winno być 3 szt
- pozycja 15 – Budowa kanalizacji kablowej o liczbie otworów 2 z rur 125/7,1 – jest 64 m a winno być budowa kanalizacji kablowej o liczbie otworów 1 z rur 110/6,3 – 64 m
- pozycja 19 – zaciąganie mikrokabla A-DQ(ZN)2Y 24J jest 25 m a winno być 500 m

Przebudowa sieci własności 3S S.A. element 1.4 przedmiaru

- pozycja 28 – Montaż złączy na kablach światłowodowych – FOSC 400 – jest 1 złącze winno być 2 złącza
- pozycja 29 – Wciąganie mechaniczne kabla – kabel światłowodowy Z-XOTKtsd24J z demontażu – jest 160 m winno być 460 m kabla nowego
- pozycja 31 – Wyciąganie kabla z kanalizacji – jest 160 m a winno być 460 m

Odpowiedź

Odpowiedzi udzielono w pkt. od 1 do 4 niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 9

Dot. zakresu prac PKP PLK i PKP Utrzymanie.

Czy zakresy robót są aktualne, z uwagi na zakończoną dopiero co modernizację linii kolejowej, a która nie była jeszcze wykonana na dzień powstania projektu tj. grudzień 2015r?

Odpowiedź

Odpowiedzi udzielono w pkt. 8 niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 10

Dotyczy przedmiaru:

Przedmiar-1156-06_Przebud-urządzen-telekom

- W jakiej pozycji należy uwzględnić koszty nadzorów branżowych operatorów wynikających z pism branżowych, dotyczy ORANGE, Gwarant sieci MSS konsorcjum MZUM/RCI/WEBTEAM,
- W jakiej pozycji należy uwzględnić koszty spawania i przełączenia światłowodów właścicieli DGNET i 3S zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,
- 3. Przebudowa sieci własności Urzędu Miejskiego w DG element 1.2 przedmiaru**
 - pozycja 13 – Budowa studni kablowych SKMP-3 – jest 2 szt winno być 0 szt
 - pozycja 14 – Budowa studni kablowych SKR-2 – jest 1 szt winno być 3 szt
 - pozycja 15 – Budowa kanalizacji kablowej o liczbie otworów 2 z rur 125/7,1 – jest 64 m a winno być budowa kanalizacji kablowej o liczbie otworów 1 z rur 110/6,3 – 64 m
 - pozycja 19 – zaciąganie mikrokabla A-DQ(ZN)2Y 24J jest 25 m a winno być 500 m
- 4. Przebudowa sieci własności 3S S.A. element 1.4 przedmiaru**
 - pozycja 28 – Montaż złączy na kablach światłowodowych – FOSC 400 – jest 1 złącze winno być 2 złącza
 - pozycja 29 – Wciąganie mechaniczne kabla – kabel światłowodowy Z-XOTKtsd24J z demontażu – jest 160 m winno być 460 m kabla nowego
 - pozycja 31 – Wyciąganie kabla z kanalizacji – jest 160 m a winno być 460 m.

Powyższe warunkują prawidłową wycenę robót.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w pkt. od 1 do 4 niniejszych wyjaśnień.

Zamawiający informuje, że termin i miejsce składania i otwarcia ofert oraz pozostałe terminy w postępowaniu nie ulegają zmianie.

Z-ca NACZELNIKA
DZIAŁU KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
Dawid Grudzik