




**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
DĄBROWA GÓRNICZA**

WKM.0003.14.2018



Dąbrowa Górnicza, 30.01.2018 r.

**Pan
Ryszard Harańczyk
Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej**

W odpowiedzi na interpelację BRM.0003.2356.2018 z dnia 11.01.2018 r. w sprawie jakości wody w Dąbrowie Górniczej, przekazuję w załączeniu pismo Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Do wiadomości:
BRM
WA- Referat Organizacyjny


Zastępca
Prezydenta Miasta

Marcin Bazylak



**DĄBROWA
GÓRNICZA**
dla aktywnych

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21 Centrala tel. +48 32 295 67 00
e-mail: sekretariat2@dabrowa-gornicza.pl Sekretariat tel. +48 32 295 69 70
www.dabrowa-gornicza.pl faks +48 32 295 69 40



DĄBROWSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Powstańców 13

www.dabrowskie-wodociagi.pl • centrala: +48 32 639 51 00 • fax: +48 32 262 22 10

Dąbrowa Górnicza, 26.01.2018 r.

OW/00095/18/W00814/18

Gmina Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

dotyczy: interpelacji w sprawie jakości wody w Dąbrowie Górniczej

W odpowiedzi na interpelację w sprawie jakości wody informuję, że prowadzone w sposób ciągły badania potwierdzają, że woda spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Dotrzymanie parametrów z rozporządzenia potwierdzają badania wykonywane harmonogramowo przez akredytowane laboratorium Dąbrowskich Wodociągów oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

Na stronie internetowej Dąbrowskich Wodociągów <http://www.dabrowskie-wodociagi.pl> zamieszczona jest tabela jakości wody z aktualnymi parametrami w poszczególnych dzielnicach miasta oraz źródłami jej pochodzenia. Na przeważającym obszarze miasta woda pochodzi z ujęć głębinowych i charakteryzuje się właściwościami fizykochemicznymi zbliżonymi do naturalnych wód mineralnych o niskiej i średniej twardości ogólnej. Woda głębinowa ma inne właściwości fizykochemiczne, niż woda miękka z ujęć powierzchniowych np. rzeki Przemszy, która wymaga wieloetapowego i skomplikowanego procesu uzdatniania. Analizując możliwości zmian technologicznych procesu uzdatniania wody w Dąbrowie Górniczej informuję, że woda w stosunku 50 : 50 jest dostarczana mieszkańcom :

- od zewnętrznych dostawców, w tym głównie od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, gdzie Dąbrowskie Wodociągi nie mają wpływu na proces uzdatniania wody.
- z ujęć własnych, głębinowych Dąbrowskich Wodociągów pochodzenia naturalnego nie uzdatnioną o niskim stopniu mineralizacji.

Jednocześnie informujemy, że w latach 2018-2021 hurtowy dostawca wody planuje realizację prac inwestycyjnych na zasilaniu dzielnic Strzemieszyce, Łęka, Łosień, Okradzionów, Błędów, osiedle Kasprzaka, które wpłyną na zmianę źródła wody, a przez to parametrów fizykochemicznych wody. O postępie prac oraz etapowych zmianach jakości wody będziemy informować w miarę postępu prac inwestycyjnych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców miasta Dąbrowskie Wodociągi w roku 2018 rozpoczęły realizację opracowania p.n.: „Koncepcja z elementami studium wykonalności programu zaopatrzenia w wodę gminy Dąbrowa Górnicza”. Zakończenie prac projektowych planowane jest na III kwartał 2019 i wówczas Spółka będzie mogła przedstawić kompleksową koncepcję zaopatrzenia miasta w wodę.

Podsumowując woda dostarczana do odbiorców zamieszkałych w gminie Dąbrowa Górnicza spełnia wszystkie wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

PROKURENT Z poważaniem:
DYREKTOR DS. OPERACYJNYCH

mgr inż. Marek Przytułski



Numer KRS: 000091936 - Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców
Wysokość kapitału zakładowego: 97.419.600,00 zł NIP: 629-001-20-31 Identyfikator: 273306457
Konto Bankowe Nr 42 1050 1142 1000 0008 0033 3841 ING Bank Śląski Oddział Dąbrowa Górnicza