RZUT DACHU

DĄBROWA GÓRNICZA, ul. WYSPIAŃSKIEGO 1



Zestawienie danych z projektu		
Blok	Opis	Ilość
	Drut odgromowy 8 - uziemienie podkonstrukcji	39.98 kg
	Drut odgromowy 8 OC	55.94 kg
	Drut odgromowy 8 OC, DR 8 OC	2.03 kg
	Falownik, SE12.5K	1 szt.
	Falownik, SE15K	1 szt.
RZ-1 4 pól 27 kVA	Rozdzielnica zbiorcza RZ-1	1 szt.
	Uziom kompletny 3-metrowy, 41.1 OC,	1 szt.

ALMA PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl

NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA — PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 4 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

DĄBROWA GÓRNICZA, UL. WYSPIAŃSKIEGO 1

INWESTOR: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA, UL. GRANICZNA 21, DĄBROWA GÓRNICZA

TREŚĆ RYSUNKU: Rozmieszczenie instalacji odgromowej i uziemiającej na dachu

SKALA: 1:200

PROJEKTANT: mgr inż. KAMIL BRUDNY
upr. bud.-inst. el. nr SLK/6355/PWBE/15, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Bud. nr SLK/IE/9400/16

DATA: 03.2017

PODPIS:

KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKTOWEGO: mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI
upr. architektoniczne nr 190/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022

UMOWA NR: WIM.271.5.35.2017

NR PROJEKTU: 08/PW/17

NR RYSUNKU: PW-IE-02

Załączone materiały stanowią własność firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Ani umysłowe prawa własnościowe, ani dane, ani know-how, ani tajemnica interesu oraz licencja ich używania nie jest odstąpiona zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Wszystkie informacje dotyczą wyłącznie adresata, przekazane w celu ich oceny, których to informacji nie wolno reprodukować ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też nawet upoważniać kogoś do tego bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy P. A.-U. ALMAPROJEKT. Przyjęcie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyżej wymienionych warunków.