






SEGMENT "D"




SEGMENT "F"




SEGMENT "C"



SEGMENT "B"



SEGMENT "A"



OTWÓR W STROPACH, DACHU POD MONTAŻ KLAPY P. POŻ.
WYKONAĆ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
INSTALACJE SANITARNE WYKONAĆ
WG CZĘŚCI INSTAL. PROJEKTU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE,
WYKONAĆ WG CZĘŚCI INSTAL. PROJEKTU
PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH [cm]

Inwestor / Zamawiający: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA			
Projektant / Jednostka Projektowa: EM - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ MOSKALEWICZ UL. ŁAGZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA TEL.: 513 173 049			
Nazwa projektu: DOSTOSOWANIE BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 7 DO OBYWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWOPOŻAROWYCH			
Adres obiektu: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. JAWOROWA 6, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA DZIAŁKA NA 6/1, K.M. 129			
Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Moskałowicz nr upr. 32/04/SŁOKK/II	Podpis:		
Sprawdzający: mgr inż. arch. Damian Jędruszcak nr upr. 17/08/SŁOKK			
Tytuł rysunku: RZUT PARTERU	Branża: A		
Data: 10.2017 r.	Stadium: PBW	Skala: 1:100	Nr rysunku: A-03