



SEGMENT "D"

KLAPA DYMOWO - WENTYLACYJNA
100 x 140 cm
PODSTAWA PROSTA, WYS. 50 cm
POW. CZYNNIA 1,05 m² (Z OWIEWKAMI)
WYPEŁNIENIE MLECZNE (POLIWĘGLAN 4 - KOMOROWY)
TYP FIRE 100/140/50
OTWIERANIE AUTOMATYCZNE (SYSTEM ODDYMIANIA)

SEGMENT "C"

KLAPA DYMOWO - WENTYLACYJNA
100 x 140 cm
PODSTAWA PROSTA, WYS. 50 cm
POW. CZYNNIA 1,05 m² (Z OWIEWKAMI)
WYPEŁNIENIE MLECZNE (POLIWĘGLAN 4 - KOMOROWY)
TYP FIRE 100/140/50
OTWIERANIE AUTOMATYCZNE (SYSTEM ODDYMIANIA)

SEGMENT "A"

KLAPA DYMOWO - WENTYLACYJNA
100 x 140 cm
PODSTAWA PROSTA, WYS. 50 cm
POW. CZYNNIA 1,05 m² (Z OWIEWKAMI)
WYPEŁNIENIE MLECZNE (POLIWĘGLAN 4 - KOMOROWY)
TYP FIRE 100/140/50
OTWIERANIE AUTOMATYCZNE (SYSTEM ODDYMIANIA)

OTWÓR W STROPACH, DACHU POD MONTAZ KLAPY P. POŻ.
WYKONAĆ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
INSTALACJE SANITARNE WYKONAĆ
WG CZĘŚCI INSTAL. PROJEKTU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE,
WYKONAĆ WG CZĘŚCI INSTAL. PROJEKTU
PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH [cm]

Inwestor / Zamawiający: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA			
Projektant / Jednostka Projektowa: EM - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ MOSKALEWICZ UL. ŁĄGZA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA TEL.: 512 173 049			
Nazwa projektu: DOSTOSOWANIE BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWPÓŻAROWYCH			
Adres obiektu: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. JAWOROWA 6, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA DZIAŁKA NA 6/1, K.M. 129			
Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Moskaiewicz nr upr. 32/04/SŁOKK/II	Podpis:		
Sprawdzający: mgr inż. arch. Damian Jędruszcak nr upr. 17/08/SŁOKK			
Tytuł rysunku: RZUT DACHU		Branża: A	
Data: 10.2017 r.	Stadium: PBW	Skala: 1:100	Nr rysunku: A-06