



2017-109163

OS-DL.404.597.2017.3 (KM)

Świerklany, 2017-08-04



PRACE PROJEKTOWE ZOFIA SOŁTYSIK  
UL. WŁODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 37  
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Dotyczy: wydania warunków technicznych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy cmentarzu w rejonie ulicy Myśliwskiej w Dąbrowie Górniczej”.

W odpowiedzi na pismo znak: ZS/BPR/104/2017 z dnia 19.06.2017r. w sprawie jw. informujemy, że w granicach terenu objętego przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach eksploatuje gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6,3 MPa relacji Zederman – Tworzeń wraz z uzbrojeniem w postaci kompensatorów. Usytuowanie ww. gazociągu i kompensatorów potwierdzamy na załączonej mapie.

**Zgodnie z Projektem Technicznym, szerokość strefy kontrolowanej dla ww. gazociągu została zmniejszona do 30m (po 15m na stronę). Podana strefa obejmuje zarówno parkingi jak i drogi kołowe.**

W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać statych składów i magazynów oraz podejmować działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć negatywny wpływ na jego użytkowanie. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach.

**Jednocześnie powiadamiamy, że w przypadku dopuszczenia ciągłego ruchu drogą Dp oraz remontu drogi oznaczonej jako dD lub Dd, miejsce skrzyżowania z gazociągiem należy zabezpieczyć w następujący sposób:**

- minimalny kąt skrzyżowania drogi z gazociągiem winien wynosić nie mniej niż 30°;
- skrzyżowanie zabezpieczyć za pomocą zbrojonych przegród (płyt) betonowych ułożonych nad gazociągiem (na zagęszczonych warstwach podsypki), których wymiary powinny wynosić:
  - poza skrajnię jezdni po 0,5 m,
  - poza oś gazociągu po 1,5 m na stronę;
- na gazociągu należy wymienić izolację, np. na trójwarstwową polietylenową klasy C50, na długości nie mniejszej niż 3m licząc prostopadłe do granicy krawędzi jezdni;

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych  
**GAZ-SYSTEM S.A.**  
Oddział w Świerklanach  
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany  
tel. 32 439 25 00; faks 32 439 25 60

Adres Siedziby  
ul. Mszczonowska 4  
02-337 Warszawa  
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki  
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień  
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

Kapitał Zakładowy: 3 771 990 842 PLN Kapitał Wpłacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 21 1140 1977 0000 5803 0100 7001 Numer KRS: 0000264771, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00079 [www.gaz-system.pl](http://www.gaz-system.pl)

- odległość pionowa mierzona od górnej powierzchni gazociągu do powierzchni jezdni powinna wynosić nie mniej niż 1 m, od dolnej warstwy umocnienia drogi nie mniej niż 0,5m i nie mniej niż 0,5 m od dna rowu odwadniającego drogę;
- pomiędzy gazociągiem a dnem rowu odwadniającego należy ułożyć taśmę ostrzegawczą.

W związku z powyższym informujemy, że głębokości przykrycia gazociągu w miejscach skrzyżowania z drogami wynoszą: około 2,25 m (droga Dp) oraz około 1,4 m (droga Dd/dD)

**Ponadto przypominamy, że szczegółowy projekt przedmiotowego zadania należy przedstawić do uzgodnienia z naszym Oddziałem.**

Uzgodnienia związane z siecią dystrybucyjną należy uzyskać w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze.

W dalszej korespondencji prosimy powołać się na znak naszego pisma.

Załącznik:

- mapa zasadnicza

Zastępca Dyrektora  
Janusz Pietruszewski