



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel. 32 398 51 16
faks 32 398 55 34
piotr.czempik@zabrze.psgaz.pl

Prace projektowe
Pani Zofia Sołtysik
ul. Czysta 12/1
41-200 Sosnowiec

Wasz znak: ZS/BPR/104/2017
Nasz znak: PSG-W100/DT/ZMS/SEMU/285/160037388/17

Zabrze, 25.09.2017

Dot.: Budowy parkingu przy cmentarzu w rejonie ul. Myśliwskiej w Dąbrowie Górniczej.

Szanowna Pani.

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 19.06.2017 r. w sprawie jak w tytule informujemy, iż na przedstawionym planie potwierdzono przebieg czynnej sieci gazowej **podwyższonego średniego ciśnienia DN 400 CN 1,6 MPa (stal)**.

Na planie potwierdzono również przebieg gazociągu nieczynnego.

Jednocześnie nadmieniamy, że w zakresie opracowania sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia obsługiwanej przez Gazownię w Sosnowcu nie posiadamy.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w gazociągu należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie - **Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640**, załącznik nr 2 tabela nr 1 (*ze względu na zmniejszone naprężenia w ścianie rury, zastosowano odległości zmniejszone od odległości podstawowych, strefa kontrolowana gazociągu DN 400 CN 1,6 MPa do parkingów dla samochodów wynosi 20 m tj. po 10 m z obu stron osi gazociągu*).

Projektowaną drogę dojazdową wzdłuż istniejących gazociągów do miejsc postojowych należy usytuować w odległości min. 4,0 m od osi gazociągu DN 400 CN 1,6 MPa.

Dla zachowania właściwych odległości pionowych projektowanego uzbrojenia podajemy głębokości posadowienia gazociągu DN 400 CN 1,6 MPa w punktach oznaczonych na załączonym planie:

- „A” - wynoszącą około 2,50 m;
- „B” - wynoszącą około 2,50 m;
- „C” - wynoszącą około 1,25 m;
- „D” - wynoszącą około 1,25 m;
- „E” - wynoszącą około 1,80 m.

W strefach kontrolowanych gazociągów nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów, magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu. W strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 3,0 m od gazociągów, licząc od osi gazociągu do pni drzew. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej.


Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla w/w gazociągu.

Powyższe uzgodnienie traktujemy jako wywiad branżowy o terenie. Projekt zagospodarowania terenu planowanej inwestycji wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500 podlega naszemu uzgodnieniu.

Równocześnie informujemy, iż w zakresie zał. planu przebiega sieć gazowa wysokiego ciśnienia, będąca własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział w Świerklanach (ul. Wodzisławska 54; 44-266 Świerklany), z którym należy uzgodnić zakres inwestycji.

W dalszej korespondencji prosimy powołać się na znak niniejszego pisma.

Z poważaniem


KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Stosowanym
Albin Kwietniowski

Załączniki:

- 1 plan.

Kopia:

- Gazownia w Będzinie;
- SSG;
- a/a SEMU.